

LGAI Technological Center S.A.

Campus UAB
Ronda de la Font del Carme, s/n
E-08193 Bellaterra (Barcelona)
Spain
T +34 93 567 20 00
www.appluslaboratories.com



Bellaterra : 14 de Septiembre de 2016
Expediente número : **16/12805-1637**
Referencia del peticionario : **CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A.**
C.I.F.: A46048088
C/ Jesús 81
46007 Valencia

INFORME DE ENSAYO

MATERIAL RECIBIDO:

En fecha 22 de Julio de 2016, se ha recibido en Applus Laboratories una muestra de mortero formado por diferentes productos , con la siguiente referencia según el Peticionario:

EUROFLOOR-EPOX

ENSAYOS SOLICITADOS:

MORTERO PARA RECRECIDOS Y ACABADOS DE SUELOS , UNE-EN 13813:2014

1- Resistencia al desgaste BCA, UNE-EN 13892-4:2003

FECHA DE REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS: Del 22/07/2016 al 09/09/2016.

RESULTADOS: Ver página adjunta

Responsable de Mat. de Construcción
LGAI Technological Center S.A.

Técnico Responsable
LGAI Technological Center S.A.

Los resultados especificados en este documento corresponden exclusivamente al material recibido en Applus Laboratories y ensayado según las indicaciones que se presentan.

La reproducción del presente documento sólo está autorizada si se hace en su totalidad. Los informes firmados electrónicamente en soporte digital se consideran un documento original, así como las copias electrónicas del mismo. Su impresión en papel no tiene validez legal.

Página 1 - Este documento consta de **2** páginas de las cuales **0** son anexos.

Expediente nº	16/12805-1637	Página: 2
CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A.		EUROFLOOR-EPOX

RESULTADOS:

Imprimación: Aquadur en 3 capas (600 g/m²) - Componentes A:B - 3:1

Capa de rodadura: Eurofloor Epox (5,25 kg/m²) - Componentes A:B - 2:1

1- Resistencia al desgaste BCA, UNE-EN 13892-4:2003

Probeta nº	Desgaste BCA (µm)
1	20
2	20
3	30
Media	20

CLASES DE RESISTENCIA AL DESGASTE BCA, UNE-EN 13813:2014					
Clase	AR6	AR4	AR2	AR1	AR0,5
Profundidad máxima de desgaste (µm)	600	400	200	100	50

Garantía de Calidad de Servicio

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.
 En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@appluscorp.com